



LEGENDE

- Strangreguliertventil
- Kugelhahnen
- Schmutzfänger
- Thermometer 0-60 °C
- Wärmemessung
- Sicherheitsventil
- Thermostat
- Fühler
- Regler
- Durchgangsventil
- Dreiwegventil
- Umwälzpumpe
- Twin-Look
- Rückschlagventil
- Aussenfühler



Druckwächter

Sondenverteiler mit Absperrungen



Zirkulation

Warmwasser

Kaltwasser

Speicher  
800 Liter

Raumheizung  
Leistung = 8.8 kW  
T = 35 ° / 27 °C

EFH Axanova Ottenhofenstr.

8738 Uetliburg

PRINZIPSCHEMA WÄRMEERZEUGUNG

PROJEKT

HEIZUNG

Datum: 13.11.15  
Gezeichnet: Hu  
25.11.15 Ma

Industrie & Gewerbepark  
Wandhülsen  
8608 Bubikon  
Tel.: 055 / 253 26 30  
Fax.: 055 / 253 26 31  
E-mail.: planung@hlks.ch  
Homepage.: www.hlks.ch