Wohnüberbauung Rüti 21, 8246 Langwiesen 0102-W-221
Plannummer

WERKPLANUNG

Datum	27.01.16
Format	105x75
Mst.	1:50
Ltg.	TS
Plan-Nr.	0102
Revision	/

2.OBERGESCHOSS

PROVISORISCH

Bauherrschaft
GENU Partner AG
Schönnengässchen 1 I 8200 Schaffhausen
www.genupartner.ch

Architekt
Meyer Stegemann Architekten AG
Ebnatstrasse 68 I 8200 Schaffhausen
T 052 624 41 40 I info@meyerstegemann.ch

Bauleitung
LBM Partner AG
Schönnengässchen 1 I 8200 Schaffhausen
www.lbm-partner.ch

OK FB EG ± 0.00 = 418.15 m.ü.M.

0079_HRZBA / 3_Werkplanung / 3D_PDF

KOORDINATIONSPLAN PROJEKT
HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR

PLANREVISIONEN

REVISION	DATUM	ÄNDERUNGEN	KÜRZEL

Legende Architekt :

Alle Masse, so nichts anderes vermerkt, sind Rohmasse und von Unternehmern + Lieferanten bzw. an Ort und Stelle zu nehmen.	Ortbeton bewehrt
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.	Beton vorfabriziert
Türhöhen gelten von OK fertig Boden bis OK roh Sturz / UK roh Decke	Kalksandstein
Rohe Fensterhöhen gelten von OK roh Brüstung / OK roh Boden bis UK roh Sturz / UK roh Decke	Backstein tragend
Fertige Fensterhöhen gelten von OK fertig Fensterbank bis UK fertig Sturz / UK Blende	Backstein nicht tragend
	EG Backstein auf Thermurelemente
	Wärmedämmung
	Schalltrennlager, z.B. Isover TP201
	Gipskarton - GIS Vorwand
	Holzwerkstoffe
	Steigzone
	Kante über Schnittebene (Untersicht)
	Kante unter Schnittebene (Aufsicht)
Bei allen schalltrennenden Dämmungen Schallschutzhinterfüllungen verboten!	Betondecken Kante

Wohnüberbauung Rüti 21
8246 Langwiesen

2. OBERGESCHOSS
KOORDINATIONSPLAN PROJEKT
HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR

Datum:	Gezeich:
16.02.16	Ma
19.02.16	Ma

hcag
Industrie & Gewerbepark Wandhüslen
8608 Bubikon
Tel.: 055 / 253 26 30
Fax.: 055 / 253 26 31
E-mail.: planung@hks.ch
Homepage.: www.hks.ch

LEGENDE PLANKOORDINATION:
Aenderungen Architekt

= Achse 15cm ab De
= Achse 30cm ab De
= Achse 45cm ab De
= Achse 60cm ab De

Luftm. m3/h ok = ab De
w m/s uk = ab De

ok Kanal ab Decke
uk Kanal ab Decke

Aussenluft
Fortluft
Abluft
Zuluft
Kaltwasser
Warmwasser
Zirkulation
Schmutzwasser
Regenwasser
Sprinkler
Druckluft
KW Enthärtet
Vorlauf
Rücklauf

Einlagen:
-Lüftung in Decke
-Sanitär im Boden

BODENHEIZUNGSVERTEILER
Kastentyp: B 680
Heizkreise: 4 Stk.
Anschluss: Ø3/4" AF19mm
Wassermenge: 244 l/h

BODENHEIZUNGSVERTEILER
Kastentyp: B 680
Heizkreise: 6 Stk.
Anschluss: Ø3/4" AF19mm
Wassermenge: 301 l/h

BODENHEIZUNGSVERTEILER
Kastentyp: B 680
Heizkreise: 6 Stk.
Anschluss: Ø3/4" AF19mm
Wassermenge: 308 l/h

BODENHEIZUNGSVERTEILER
Kastentyp: B 680
Heizkreise: 7 Stk.
Anschluss: Ø3/4" AF19mm
Wassermenge: 334 l/h